



**DEMONTÁŽ:**

- NN vedenie:**
- vzdušné vedenie 4x25 AIFe6 306m, 3x50+35 AIFe6 249m a 4x50 AIFe6 177m
  - 20 podporných bodov (19xJB a 1xDB) spolu s konzolami a izolátormi
  - istiača skriňa VRIS2 č. 17

**MONTÁŽ:**

- NN vedenie:**
- vodiče
  - znovu-montáž vzdušného holého vedenia 3x50+35 AIFe6 33m a 4x50 AIFe6 105m
  - nový závesný izolovaný vodič NFA2X 4x120+25mm<sup>2</sup> 805m/trasa 765m
  - rozpojovacie skrine:
  - znovu-montáž VRIS 2 č. 17
  - vymeni sa 20 podporných bodov
  - príslušenstvo pre uchytenie a ukotvenie závesného kábla
  - zvodice prepätia 4 sady
  - rekonštrukcia domových prípojkov
  - nové HDS SPP1, SPP2, SPP5

- existujúca dvoj-sĺpovka trafostanica
- NN zvodice prepätia
- elektromerový rozvážač RE
- istiača skriňa VRIS navrhovaná/existujúca
- skriňa prípojková navrhovaná/existujúca
- istiača skriňa PRIS existujúca
- uzemnenie
- betónový podporný bod VN vedenia existujúci
- betónový podporný bod NN vedenia navrhovaný/existujúci
- existujúce vzdušné VN vedenie
- existujúca zemný kábel
- existujúce vzdušné NN vedenie
- existujúci závesný kábel AYKYz
- nový závesný kábel NFA2X 4x16
- nový zemný kábel (N)AYY
- navrhovaný izolovaný vodič
- katastrálna mapa
- mapa určeného operátu
- telekom
- vodovod
- kanalizácia

ENData, s.r.o., Pofanová 1578/37, 029 01 Námestovo, tel. č. 0905 495 028, email: endata@endata.sk			
<b>ENData</b>	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp.projektant:
	Ing. Bombjak P.	Ing. Šimurda.T	Ing. Šimurda.T.
Investor: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina			
Stavba: 18359 Hruštín - Ulica Hlavná - Rekonštrukcia NN siete	Miesto stavby:	Hruštín	
	Mierka:	1:1000	
Obsah: Situácia rozvodu, navrhovaný stav	List č.:		
	Č. výkresu:	2	
		Formát: 420x594	Stupeň: PSP/RP
		Dátum: 10/2024	